



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 7 - 86 / 1 / 1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о про-
ведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникно-
вения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 258»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 7 - 86 от «13» июля 2017 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Гладкова В.Н. ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 258», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский 113.

Дата и время проведения проверки:

27.07.2017 г. с 13 час. 30 мин. по 14 час. 00 мин. Продолжительность 00 час. 30 мин.

11.08.2017 г. с 13 час. 30 мин. по 14 час.00 мин. Продолжительность 00 час. 30 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 02 дня

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Инспектор Ленинского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы Пальчик Роман Викторович, эксперты не привлекаются

совместно с: Заведующей Стотик Ириной Геннадиевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно-го правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выпол-

				нение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<p>На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009. п. 5.2.14. ширина эвакуационных выходов из помещений по техническому паспорту №№ 40, 33, 34, 38, 44, 31, 32, 28, 29, 30, 22, 21, 17, 14, 16, 12, 15, 13, 1, 2, 6 менее 1,2 м., а именно 0,9 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел. при этом руководитель организации не обеспечивает соблюдение требования нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 5.2.12. по количеству эвакуационных выходов, а именно: вышеуказанные помещения предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. не имеют не менее двух эвакуационных выходов.</p> <p>(Имеющиеся в помещении выходы не являются эвакуационными, а рассматриваются как аварийные. Т.к. согласно требования нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.8. выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, могут рассматриваться как аварийные и предусматриваться для повышения безопасности людей при пожаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара.)</p>	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.53 ч.4	01.08.2018	
2	<p>На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей из помещений по техническому паспорту №№ 33, 32, 22, 16, 15, 2 руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009. п. 5.2.3., а именно: перед наружной дверью (эвакуационным выходом) отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. При замере ширина лестничной площадки составляет 0,9 м. ширина дверного полотна составляет 1 м.</p>	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.53 ч.4	01.08.2018	

3	На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей допускается загромождение пути эвакуации в помещениях по техническому паспорту №№ 33, 32, 22, 16, 15, 2 допускается установка металлической трубы на пути эвакуации.	Правила противопожарного режима в РФ п. 36 пп. б	01.08.2018	
4	На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей по техническому паспорту №№ 41, 20, 9 руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009. п. 5.2.5., а именно: ширина лестничного марша менее 1,35м., а именно: 1 м.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53 ч.4	01.08.2018	
5	На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009. п. 5.2.13. этаж здания не имеет 2-х эвакуационных выходов.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53 ч.4	01.08.2018	
6	В помещениях здания детского дошкольного образовательного учреждения подкласса Ф1.1 допускается покрытие полов, в групповых ячейках материалами с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 134 ч. 7	01.08.2018	
7	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов, руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.7 двери лестничных клеток не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53 ч.4	01.08.2018	
8	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009. п. 5.2.14. ширина эвакуационных выходов из помещений по техническому паспорту №№ 15, 10, 21, 24, 28, 25, 29, 30 31, 47, 48, 49, 67, 68, 66, 65, 20 (центральный выход) менее 1,2 м., а именно 0,9 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел. при этом руководитель организации не обеспечивает соблюдение требования норма-	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53 ч.4	01.08.2018	

	<p>тивного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 5.2.12. по количеству эвакуационных выходов, а именно: вышеуказанные помещения предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. не имеют не менее двух эвакуационных выходов.</p> <p>(Имеющиеся в помещении выходы не являются эвакуационными, а рассматриваются как аварийные. Т.к. согласно требования нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.8. выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, могут рассматриваться как аварийные и предусматриваться для повышения безопасности людей при пожаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара.)</p>			
9	<p>На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей по техническому паспорту №№ 11, 69, 39 руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009. п. 5.2.5., а именно: ширина лестничного марша менее 1,35м., а именно: 1 м.</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53 ч.4</p>	01.08.2018	
10	<p>На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009. п. 5.2.13. этаж здания не имеет 2-х эвакуационных выходов.</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53 ч.4</p>	01.08.2018	
11	<p>В помещениях здания детского дошкольного образовательного учреждения подкласса Ф1.1 допускается покрытие полов, в групповых ячейках материалами с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 134 ч. 7</p>	01.08.2018	
12	<p>Эвакуационные выходы из подвального этажа не предусмотрены таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными от общих лестничных клеток здания.</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 89 ч.4</p>	01.08.2018	
13	<p>На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях</p>	01.08.2018	

	таблица АЗ, п.38 помещение подвала не в полном объеме оснащено системой пожарной сигнализации.	пожарной безопасности" ст. 54 ч.2		
14	На объекте защиты руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 7.13130.2013. п. 7.1, а именно: для здания не обеспечено наличие средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на кровлю зданий и сооружений.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 90 ч. 1	01.08.2018	
15	На объекте защиты провода и кабели соединительных линий СОУЭ не проложены в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов.	НПБ 104-03 п. 3.9	01.08.2018	
16	На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности (СП 1.13130.2009 п. 4.3.1) по освещенности, а именно: на путях эвакуации не в полном объеме предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями, а именно: в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; в зоне каждого изменения направления маршрута; при пересечении проходов и коридоров; на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; перед каждым эвакуационным выходом; перед каждым пунктом медицинской помощи; в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации; в местах размещения первичных средств пожаротушения; в местах размещения плана эвакуации.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст. 51	01.08.2018	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

➤ Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

➤ Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



(подпись)
«11» августа 2017 г.
М.Л.П.*

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Инспектор Ленинского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы Пальчик Роман Викторович

Предписание на 06 стр. для исполнения получил:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«11» августа 2017 г.

(подпись)